МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru **E-mail:** ugpn-o@mchs-18.ru **Единый «телефон доверия»:** 8(3412) 59-99-99
Отдел надзорной деятельности п профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов
427550, п. Балезино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18
e-mail: balgpn@mchs-18.ru

п. Балезино **«26» мая 2017 г.**

Предписание № 26/43/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киршонская общеобразовательная школа», директор МБОУ «Киршонская ООШ» Першина Лариса Борисовна
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 26/43 от «24» апреля 2017 г., выданного главным государственным инспектором Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Сундуковым Алексеем Леонидовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «16» мая 2017 г. по 11 ч. 50 мин. «16» мая 2017 г., с 09 ч. 45 мин. «26» мая 2017 г. по 09 ч. 55 мин. «26» мая 2017 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Киршонская основная общеобразовательная школа» (юридический адрес: Удмуртская Республика, д. Киршонки ул. Новая д.7, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, д. Киршонки ул. Новая д.7

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Корепанов Вячеслав Николаевич

совместно с: директором МБОУ «Киршонская ООШ» Першиной Ларисой Борисовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Отсутствует сертифицированный противопожарный люк (люк на чердачное помещение выполнен не с нормируемым пределом огнестойкости - обиты металлическим листом)	п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17 СП 4.13130.2013; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; (табл. 2, п. 5.14 СНиП 21-01-97; п. 8.4 СНиП 21-01-97)	01.02.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Корепанов В.Н.
(должность фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)
«26» мая 2017 г.
М.П.

Предписание для исполнения получил:

_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _____ 2017 г. _____
(подпись)

Единые «телефоны доверия» *ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 59-99-99*