



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1043 _____ г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а « 14 » 03 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Войкиной Олесей Владимировной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Киршонская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Киршонская ООШ»), ОГРН 1021800587665, ИНН 1802003960, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 427543, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Киршонки, ул. Новая, д. 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1) На пищеблоке в раздевалке для сотрудников нарушена внутренняя отделка помещения (трещины на стене), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

2) В читальном зале за дверью трещина на стене, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) Перед спортивным залом имеется повреждение покрытия пола (скол плитки), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

4) Согласно экспертному заключению № 203/1 от 03.03.2025 по результатам оценки примерного и фактического меню детей возрастной группы 7-11 лет, учащихся в МБОУ «Киршонская ООШ» выявлены следующие нарушения.

Фактическое меню не соответствует утвержденному примерному меню, а именно: во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дни на обед отсутствует салат, что не соответствует требованиям абзаца 2 п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Занижение суммарной массы блюд выявлено на завтрак – в 7-й день, что не соответствует п. 8.1.2, приложению 9, таблице № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл выявлено завышение: белков-в 1-й день (74%), 6-й день (63%); жиров – в 1-й день (68%), 6-й день (62%); занижено содержание: белков-в 3-й день (42%), 4-й день (42%), 5-й день (44%), 7-й день (44%), 8-й день (40%), 10-й день (44%); жиров-в 3-й день (49%), 4-й день (46%), 7-й день (37%), 8-й день (43%), 10-й день (37%); углеводов-в 6-й день (43%), 7-й день (37%), что не соответствует п. 8.1.2, приложению 10, таблице № 1, таблице № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены на завтрак – во все дни, кроме 9-го, на обед – в 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 9-й дни, что не соответствует п. 8.1.2, приложению 10, таблице № 3, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таким образом, примерное и фактическое меню детей возрастной группы 7-11 лет, учащихся в МБОУ «Киршонская ООШ», не соответствует требованиям п. 8.1.2, приложению 9 таблице № 3, приложению 10 таблице № 1, таблице № 3, п. 8.1.2.3, абзацу 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5) Согласно экспертному заключению № 204/1 от 04.03.2025 на результаты измерения параметров микроклимата в МБОУ «Киршонская ООШ», представленные в протоколе № 47/М от 27.02.2025, выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено, что в МБОУ «Киршонская ООШ» относительная влажность воздуха в кабинете № 26 информатики ниже диапазона допустимых величин.

Таким образом, полученные результаты относительной влажности воздуха в кабинете № 26 информатики в МБОУ «Киршонская ООШ» по адресу: 427543, Удмуртская Республика, Базинский район, д. Киршонки, ул. Новая, д. 7, представленные в протоколе № 47/М от 27.02.2025, не соответствуют требованиям:

- п. 98 раздела V, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- абзаца 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Устранить повреждения внутренней отделки помещения (трещины на стене) на пищеблоке в раздевалке для сотрудников в срок до 01.08.2025.

2) В читальном зале за дверью устранить повреждение стены в виде трещины в срок до 01.08.2025.

3) Устранить повреждение покрытия пола (скол плитки) перед спортивным залом в срок до 01.08.2025.

4) Привести примерное и фактическое меню детей возрастной группы 7-11 лет, учащихся в МБОУ «Киршонская ООШ» в части:

- соответствия фактического меню утвержденному примерному меню,
- суммарной массы блюд,
- содержания пищевых веществ,
- норм калорийности

в соответствии с требованиями п. 8.1.2, приложению 9 таблице № 3, приложению 10 таблице № 1, таблице № 3, п. 8.1.2.3, абзацу 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в срок до 01.08.2025.

5) Обеспечить приведение относительной влажности воздуха в кабинете № 26 информатики в диапазон допустимых величин в соответствии с требованиями:

- п. 98 раздела V, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- абзаца 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киршонская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Киршонская ООШ»), ОГРН 1021800587665, ИНН 1802003960, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 427543, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Киршонки, ул. Новая, д. 7.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А, тел. 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02 августа 2025 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания (в частности, рекомендованы фотоматериалы, примерное меню, фактические меню за цикл примерного меню, протокол измерения относительной влажности воздуха).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



О.В. Войкина

Предписание направлено 14.03.2025 по адресу эл. почты: kirshonki@mail.ru, а также почтой по адресу: 427543, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Киршонки, ул. Новая, д. 7.

Копия предписания направлена в Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» по адресу: 427550, УР, Балезинский район, п. Балезино, ул. Кирова, д. 2.